

# А К Т

## повторного допуска в эксплуатацию узла учета

### тепловой энергии у потребителя

«10» сентября 2021 г.

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии потребителя \_\_\_\_\_

*Ш № 47*

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу ул. Целинная 16

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено

*требуется предоставить: Проект на узел учета по полученным в БТС тех. условиям; Акт первичного допуска в эксплуатацию узла учета; Схему подключения узла учета выполненную проектной организацией. Окончательная приемка в эксплуатацию после начала отопительного сезона.*

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается

(не допускается)

в эксплуатацию с «10» сентября 2021 г. по «11» июля 2022 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки
1	2	3	4	5
Multical 603	80511530	3511квч	6068161 ТБ	
Ultraflex-40	7556372	34657м <sup>2</sup>	6068161 плом	1
Ultraflex-40	7556377	34533м <sup>2</sup>	6068162 плом	06
Pf-500	5956676	Красный сигнал	6068163 плом 6068164 плом	2 2
				2

Представитель СТАММ Ермаков И.А.

ОАО «БТС» Ермаков И.А. (должность, фамилия, № телефона) 7.566-066 СТАММ

(подпись)

Ответственный Сиганов И.А.

потребителя И.А. (должность, фамилия, № телефона)

(подпись)

Представитель \_\_\_\_\_

обслуживающей организации \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, № телефона)

(подпись)