

# АКТ

г. Бишкек

от "17" сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель ОАО «Бишкектеплосеть»

Юр ВДС ул/2 с/ТТ Айдарбеков И

Представитель абонента

Султаналиев К завхоз

составили настоящий акт в том, что произвели проверку (теплового пункта, элеваторного узла), находящегося(ихся) по адресу ул. Чкалова 16 в количестве 1 шт.

- 1 произведена ревизия запорной арматуры
- 2 произведена набивка сальниковых уплотнений
- 3 произведена чистка грязевиков
- 4 элеваторный узел окрашен
- 5 освещение проведено
- 6 доступ лиц, не допущенных к обслуживанию теплового пункта, элеваторного узла исключен
- 7 установлены и поверены контрольно-измерительные приборы

(да, нет)

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Гидропневматическая промывка система отопления не проводилась. Ответственность за некачественную работу системы отопления объекта в отопительный сезон несет абонент.

Заключение комиссии:

Аварийный узел котла в отопительном  
сезоне 2021-2022 гг

Представитель ОАО «БТС»

[Подпись]  
/подпись/

Айдарбеков И  
/фамилия, инициалы/

Представитель абонента

[Подпись]  
/подпись/

Султаналиев К  
/фамилия, инициалы/